



Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бабарико А.К.

Копия:
УП «Минскинжпроект»

Об информировании

УМиСР Государственного предприятия "УДМСиБ Мингорисполкома" по строительству объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение ул. Проектируемая № 4 от ул. Павлины Медёлки до Долгиновского тракта в г. Минске» просит Вас согласовать замену следующих материалов без внесения изменений в проектную документацию и без увеличения сметной стоимости:

- Асфальтогранулят Аг 20, применяемый для расклинцовки гранитного щебня, заменить на асфальтогранулят Аг40;

- ПГС С5 заменить на ПГС С 4 для устройства основания проезжей части ул. Проектируемой №4;

- Плиты тротуарные 400х400х80мм (К40.40.9-МЦж_ТУПП) желтого цвета 4%, СТБ1071-2007, серия БЗ.020.1-11.17 с тактильными предупреждающими указателями (дискретные элементы – усеченные конусы) заменить на плиты тротуарные из бетона с тактильными указателями высотой 5мм для пешеходных зон П20.10.8-МВЦж-ад В30 Т.п.5 ТУ ВУ 100135464.002-2019 (дискретные элементы – конусы);

- Плиты тротуарные 400х400х80мм (К40.40.9-МЦж_ТУПП) желтого цвета 4%, СТБ1071-2007, серия БЗ.020.1-11.17 с направляющими указателями (дискретные элементы – продольные прямые ребра) заменить на плиты тротуарные из бетона с тактильными указателями высотой 5мм для пешеходных зон П20.10.8-МВЦж-ад В30 Т.п.5 ТУ ВУ 100135464.002-2019 (дискретные элементы – продольные прямые ребра) желтого цвета 4%.

Заместитель начальника УМиСР

А.В.Морозов