

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»  
Спецыялізаванае упраўленне №73  
вул. Альшэўскага, 20а, 220073, г. Мінск  
e-mail: su73@trest15.by  
тэл./факс (017) 257 94 04  
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000  
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х  
г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1  
УНП – 100308522 АКПА– 012796655003



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 73  
ул. Ольшевского, 20а, 220073, г. Минск  
e-mail: su73@trest15.by  
тел./факс (017) 257 94 04  
р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

28.10.2025 № 18-3-1/1795  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику УМ-208  
Стройтрест №4  
Бую А.Н.

Директору  
УКС Мингорисполкома  
Бобарико А.К.

О направлении информации

СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» информирует о том, что согласно применённой в ПСД расценки Е25-1-7-2 для устройства закрытых переходов хоз-бытовой и дождевой канализации Ø426, Ø530 и Ø630 на объекте: «Возведение здания многофункционального по ул. Золотая горка, 5 и 5а, в г. Минске», применяются буровая установка неуправляемого типа без использования систем измерения, наведения и контроля за положением футляра в процессе устройства закрытого перехода, что приводит к невозможности выдержать требования проектной и нормативной документации. Так же на сегодняшний день отсутствуют технологические карты по применению установок подобного типа, что не позволяет составить ППР и выполнить работы в соответствии с СН 1.03.04.2020

Предлагаем Вам для выполнения закрытых переходов рассмотреть в ПСД выполнение работ по разработанным и утверждённым технологическим картам с использованием систем измерения и наведения согласно сборнику №22 НРР-2022г.

Начальник управления

С.А. Ростовцев

Малахов 29 366 17 01

