

МІНСКІ ГАРАДСКІ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  
Дзяржаўнае аб'яднанне  
«Мінская гарадская жыллевая гаспадарка»  
КАМУНАЛЬНАЕ ўнітарнае  
ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«МІНСКВОДАКАНАЛ»  
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)  
вул. Пуліхава, 15, 220088, г. Мінск  
тэл.: +375 17 389 40 03  
факс: +375 17 389 42 61  
info@minskvodokanal.by  
р/р ВУ47ВЛВВ30120100236027001001  
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці, код ВЛВВВУ2Х  
вул. Калектарная, 11, г. Мінск  
УНП 100236027, АКПА 03371271



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
Государственное объединение  
«Минское городское жилищное хозяйство»  
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«МИНСКВОДАКАНАЛ»  
(УП «МИНСКВОДАКАНАЛ»)  
ул. Пулихова, 15, 220088, г. Минск  
тел.: +375 17 389 40 03  
факс: +375 17 389 42 61  
info@minskvodokanal.by  
р/с ВУ47ВЛВВ30120100236027001001  
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области, код ВЛВВВУ2Х  
ул. Коллекторная, 11, г. Минск  
УНП 100236027, ОКПО 03371271

УП «УКС Мингорисполкома»

30.10.2025 № 18.10/3893  
На № 18.10/10224 от 28.10.2025

О предоставлении информации

УП «МИНСКВОДАКАНАЛ» (далее – предприятие), рассмотрев письмо от 28.10.2025 № 18.10/10224 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 4-ая очередь» сообщает, что сведения о максимальном часовом расходе воды, подаваемой потребителям КИП Марьяливо и д. Марьяливо, на предприятии отсутствуют.

Повторно информируем, что за текущий период 2025 года максимальный и минимальный расход воды, потребляемый потребителями д. Марьяливо (улицы Романтиков, Нагорная, Сиреневая) в рамках договорных отношений составляют 114,86 и 67,36 м<sup>3</sup>/мес соответственно; максимальное и минимальное водопотребление д. Марьяливо (два подключения диаметром 110 мм каждое) составляет 7436 и 2181,7 м<sup>3</sup>/мес соответственно.

Дополнительно сообщаем, что определение величин максимальных часовых расходов полагаем целесообразным выполнить в соответствии с п. 6 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом коэффициентов суточной неравномерности водопотребления, учитывающих уклад жизни населения, режим работы организаций, степень санитарно-технического оборудования зданий и изменения водопотребления по сезонам года и дням недели.

Начальник  
производства «Минскводопровод»

Ю.В.Дёмин