

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Упраўленне механізацыі № 208»
Філіял «УМ-208»
зав.С.Кавалеўскай,44А, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375.(17) 323 29 15
ПТО: 323-29-18 um208pto@stroytrest4.by
<http://stroytrest4.by>

Р/р ВУ32ВРСВ30121021300129330000
Цэнтр развіцця малога бізнэсу №745
ААТ «Сбер Банк», 220030, г. Мінск,
пр.Незалежнасці, 32А, будынак 3
ВІС ВРСВВУ2Х
УНП 100120843, АКПА 012795475009

30.10.2025 № 3060

на № _____ от _____



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал «Управление механизации № 208»
Филиал «УМ-208»
пер.С.Ковалевской,44А, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15
ПТО: 323-29-18 um208pto@stroytrest4.by
<http://stroytrest4.by>

Р/с ВУ32ВРСВ30121021300129330000
Центр развития малого бизнеса №745
ОАО «Сбер Банк», 220030, г. Минск,
пр. Независимости, 32А, строение 3
ВІС ВРСВВУ2Х
УНП 100120843, ОКПО 012795475009

Начальнику филиала «СУ-7»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Богуку М.В.

Первому заместителю директора –
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Внесение изменений в ПСД

ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» филиал «УМ-208» по объекту: «Возведение здания многофункционального по ул. Золотая горка, 5 и 5А в г. Минске. 2-я очередь строительства» проанализировав проектно-сметную документацию по устройству трубопроводов НВК закрытым способом, сообщает, что согласно применённой в ПСД расценки Е25-1-7-2 для устройства закрытых переходов хоз-бытовой и дождевой канализации Ø426, Ø530 и Ø630, применяются буровая установка неуправляемого типа без использования систем измерения, наведения и контроля за положением футляра в процессе устройства закрытого перехода, что приводит к невозможности выдержать требования проектной и нормативной документации. Также на сегодняшний день отсутствуют технологические карты по применению установок подобного типа, что не позволяет составить ППР и выполнить работы в соответствии с СН 1.03.04.2020.

Предлагаем Вам для выполнения закрытых переходов рассмотреть в ПСД выполнение работ по разработанным и утверждённым технологическим картам с использованием систем измерения и наведения согласно сборнику №22 НРР-2022г.

Начальник

Буй А.Н.

ПТО 323-29-18

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

