

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Упраўленне механізацыі № 208»
Філіял «УМ-208»

зав.С.Кавалеўскай,44А, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15
ПТО: 323-29-18 um208pto@stroytrest4.by
<http://stroytrest4.by>

Р/р ВУ32ВПСВ30121021300129330000
Цэнтр развіцця малога бізнэсу №745
ААТ «Сбер Банк», 220030, г. Мінск,
пр.Незалежнасці, 32А, будынак 3
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100120843, АКПА 012795475009

03.11.2025 № 3086

на № _____ от _____



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал «Управление механизации № 208»
Филиал «УМ-208»

пер.С.Ковалевской,44А, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15
ПТО: 323-29-18 um208pto@stroytrest4.by
<http://stroytrest4.by>

Р/с ВУ32ВПСВ30121021300129330000
Центр развития малого бизнеса №745
ОАО «Сбер Банк», 220030, г. Минск,
пр. Независимости, 32А, строение 3
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100120843, ОКПО 012795475009

Начальнику филиала «СУ-7»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Богуку М.В.

Первому заместителю директора –
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

ОАО «Институт Белгоспроект»

Внесение изменений в ПСД

В связи со сжатыми сроками строительства и невозможностью выполнения закрытого перехода футляра сети В1 на участках ПГ1-УГ3 и ВК2-УГ4 методом ГНБ из-за раскрытия котлована строящегося здания на объекте: «Возведение здания многофункционального по ул. Золотая горка, 5 и 5А в г. Минске. 2-я очередь строительства» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» филиал «УМ-208» просит Вас для соблюдения сроков строительства заменить метод производства работ закрытого перехода на МНБШ-300 с использованием трубы стальной 325×8 мм.

Начальник

Буй А.Н.

ПТО 323-29-18

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям
СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

