



**Общество с ограниченной ответственностью
«МАКАНСТРОЙ»**

220015, г. Минск, ул. Бельского, д. 39, к. 1, пом. 1Н
Р/с BY10 ALFA 3012 2519 5200 1027 0000
ЗАО «Альфа-Банк» 220013, г. Минск
ул. Сурганова 43-47 БИК ALFABY2X
УНП-193285918, ОКПО-503232865000
моб: +375 (44) 770 40 03
E-mail: info@makanstroy.by

От 09.11.2025 № 1528
На № _____ от _____

КУП «Управление капитального
строительства Мингорисполкома»

О предоставлении информации

ООО «МАКАНСТРОЙ» по объекту «Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад № 142 г. Минска» по ул. Надеждинская, 5 и благоустройством прилегающей территории» сообщает следующее.

Согласно проектной документации 82-23-КР листы №128-129 необходимо выполнить усиление ригелей покрытия №1 и №2. Однако, выполнить проектное решение в части обетонирования опорной зоны усиления не представляется возможным, так как применяемая бетонная смесь имеет фракцию наполнителя 5-20мм, а так же невозможно выполнить виброуплотнения бетона.

Просим направить на объект представителя проектной организации, а также представителя технического надзора для принятия решения по усилению ригелей покрытия.

Также сообщаем, что до настоящего времени не получен ответ на письмо от 09.10.2025 № 1418.

Первый заместитель директора –
главный инженер



М.В.Судаленко