


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЕСТ № 35»  
Філіял  
**БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199**  
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск  
тэл./ факс (017) 390-78-80,  
Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»  
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минкстрой»  
Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»  
Филиал  
**СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199**  
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск  
тел./ факс (017) 390-78-80,  
Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»  
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 ОКПО 01279346

31.10.2025 № 2905/04  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

О внесении изменений в ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо филиала УСР ОАО «Стройтрест №35» №785 от 30.10.2025г. по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г.Минске». 2 очередь строительства.**

Просим Вас рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Приложение:

- письмо филиала УСР ОАО «Стройтрест №35» от 30.10.2025г. № 785 (1л.);
- письмо ЭМУ УП «Минскметрострой» №812 от 29.10.2025г. (1л.);
- копия листов журнала авторского надзора (2л.).

С уважением,  
Директор

В.А. Борейко

Дзяржаўнае вытворчае  
аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст №35»

Філіял  
Упраўленне  
спецыялізаваных работ

Юр. адрас: вул. Я. Коласа, 38, г. Мінск, 220013  
Пашт. адрас: вул. Валадзько, 22, г. Мінск, 220007  
тел./ факс (+375-17) 219-44-25  
e-mail: usr\_trest35@tut.by

р/сч ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Рэгіянальная  
дырэкцыя № 700 ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск,  
пр-кт Машэрава, 80, код ВПСВВУ2Х  
УНП 102383121

Государственное производственное  
объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«Стройтрест №35»

Филиал  
Управление  
специализированных работ

Юр. адрес :ул. Я.Коласа, 38, г. Минск, 220013  
Почт. адрес: ул. Володько, 22, г. Минск, 220007  
тел./ факс (+375-17) 219-44-25  
e-mail: usr\_trest35@tut.by

р/сч ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Региональная  
дирекция № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск,  
пр-кт Машерова, 80, код ВПСВВУ2Х  
УНП 102383121

Исх. № 485 от 30.10.2025г.  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору филиала «СУ-199»

ОАО «Стройтрест №35»


Борейко В.А.

Филиал «Управление специализированных работ» ОАО «Стройтрест № 35» по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2 очередь строительства» просит внести изменения в ПСД.

Приложение:

1. Письмо №812 от 29.10.2025 г.

Директор  
УСР ОАО «Стройтрест № 35»



В.В. Ермолич





Мінскі гарадскі  
выканаўчы камітэт  
Будаўнічае камунальнае  
ўнітарнае прадпрыемства  
«МІНСКМЕТРАБУД»

Электрамонтажнае ўпраўленне  
ЭМУ УП «МІНСКМЕТРАБУД»

220004 г. Мінск, вул. Ракаўская, 34, пад'езд №4, каб. № 39  
тел./факс (017)360-07-45 (приемная),  
тел. бухгалтэрыі (017) 360-07-48  
УНП 102390244, ОКПО 047045025007  
E-mail: [emu@metrostroy.by](mailto:emu@metrostroy.by)  
р/р ВУ06ВПСВ30121035640109330000 у  
ААТ "Сбер Банк", БИК ВПСВВУ2Х  
Адрес банка: 220030 г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1

Минский городской  
исполнительный комитет  
Строительное коммунальное  
унитарное предприятие  
«МИНСКМЕТРОСТРОЙ»

Электромонтажное управление  
ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»

220004 г. Минск, ул. Раковская, 34, подъезд № 4, каб. № 39  
тел./факс (017)360-07-45 (приемная),  
тел. бухгалтерии (017) 360-07-48  
УНП 102390244, ОКПО 047045025007  
E-mail: [emu@metrostroy.by](mailto:emu@metrostroy.by)  
р/с ВУ06ВПСВ30121035640109330000 в  
ОАО "Сбер Банк", БИК ВПСВВУ2Х  
Адрес банка: 220030 г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

29.10.2025 г. № 812  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю директора-  
главному инженеру филиала  
УСР ОАО «Стройтрест №35»  
Веретенникову Е. А.  
Копия: УКС Мингорисполко-  
ма



*О необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию*

По результатам внесенной 12.09.2025 г. записи в журнал авторского надзора №36-АН/23 том 2 на объекте «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого-ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2 очередь строительства» просим выдать в установленном порядке к производству работ проектно-сметную документацию.

Приложение: копия листов журнала авторского надзора - 2 листа.

Зам. директора-главный инженер

В.В. Тагаков

| Дата       | Выявленные отступления от проектной документации, нарушения требований ТНПА при производстве строительно-монтажных работ  | от проектной документации, нарушений требований ТНПА и сроки их выполнения                        | Запись произвел (фамилия, инициалы)   |
|------------|---|---|---|
| 2019.02.25 | <p>Выполнен осмотр смонтированной ТП/ИГ по 2/п и выполненных работ по прокладке кабеля 34 к ТП. Установлено, что фактическое расположение отверстий в корпусе ТП не позволяет выполнить ввод 12 труб и кабеля в его верхнюю часть из 16 отверстий в ТП (не обеспечено нормативное удаление кабеля от уровня оборудования). Необходимо выполнить демонтаж бортового камня и тротуарной плитки в границах ТП/ИГ (с составлением дефектного акта). Прокладку кабеля (ввод в ТП выполнить согласно нижепредставленной схеме).</p> | <p>ТП/ИГ</p>  | <p>Процуров Н.И.<br/> </p> |

Ввод кабеля в здание ТП осуществлять в нижнем ряду отверстий в корпусе ТП

| Дата | Выявленные отступления от проектной документации, нарушения требований ТНПА при производстве строительно-монтажных работ | Указания об устранении выявленных отступлений от проектной документации, нарушений требований ТНПА и сроки их выполнения   |
|------|--|--|
|      |  | <p>Указания об устранении выявленных отступлений от проектной документации, нарушений требований ТНПА и сроки их выполнения</p>  |
|      | <p>8 этаж</p> <p>состояние разделов ЭП завершено в 2 этажах ряда отверстий</p>   | <p>Труба мрз</p> <p>Ввода кабеля монтажно-рядки</p> <p>ниж корпуса</p> <p>ЭП</p> <p>4 этаж</p> <p>состояние разделов ЭП завершено в 4 этаж ряд для ввода кабеля</p> <p>МЗ(4)</p> |
|      | <p>* Выполнить ввод 3х(трех) труб согласно разделу ЭП для резерва.</p>   |  |