

Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЕСТ № 35»

Вул. Я. Коласа, 38, г. Мінск, 220013
Тэл./факс (017) 331 41 89, e-mail: info@stroytrest35.by
р/р BY31BPSB30121026830229330000, код BPSBBY2X
ААТ «Сбер Банк»
УНП 100289278 АКПА 01279346



Государственное производственное
объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Ул. Я. Коласа, 38, г. Минск, 220013
Тел./факс (017) 331 41 89, e-mail: info@stroytrest35.by
р/с BY31BPSB30121026830229330000, код BPSBBY2X
ОАО «Сбер Банк»
УНП 100289278 ОКПО 01279346

05.11.2025 № 01-3416
На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

«НикаПроект»

Повторно!
О выдаче проектного решения

ОАО «Стройтрест №35» сообщает Вам, что по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого, ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2-я очередь строительства»** в процессе устройства проезда на ул. Дунина-Марцинкевича выяснилось не соответствие расположения по проекту и фактически по месту действующего кабеля 10Кв по ГП лист 6.1. Кабель пролегает в дорожном полотне. Выполнение устройства проезда не предоставляется возможным из-за охранной зоны кабеля.

Дополнительно информируем, что отсутствие проектного решения по данному вопросу делает невозможным своевременный ввод в эксплуатацию объекта **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого-ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2 очередь строительства.1 пусковой комплекс.»** в ноябре 2025 года.

Просим Вас в кратчайшие сроки выдать проектное решение по устройству проезда.

С уважением,
Первый заместитель
генерального директора

Д.Э. Маевский