

10.11.2025 № 01-15/196

УП «УКС МИНГОРИСПОЛКОМА»

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАМЕНЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО

ООО «Системная автоматизация» уведомляет о том, что в Приложении №2 к договору №465 «Лист технических характеристик товара» в составе Шкафа управления САВТ 2000-160-У3 ТУ ВУ 790771955.001-2014 (Шкаф оперативного постоянного тока ШОПТ) в поз.35 «Выключатель автоматический ВА57-35-841110-160А-1600-220DC-УХЛЗ + доп. Контакт 2НО+2НЗ – 1 шт.» была допущена опечатка в следствии чего заявленный выключатель автоматический не соответствует схеме электрической (см.22.010.1.00-РЗ лист 16.1, 16.2), согласно которой номинальный ток данного выключателя автоматического (SF1) должен составлять 100А.

В связи с этим заявленный выключатель автоматический будет заменен на соответствующий номиналу схемы электрической.

С уважением,
главный инженер



В.В. Грибовский