

Адміністрацыя Заводскага раёна
г. Мінска

Будаўнічае камунальнае унітарнае
прадпрыемства
«Трэст Мінскпрамбуд»
(Дзяржаўнае прадпрыемства
«Трэст Мінскпрамбуд»)

завулак Вайсковы, 12, 220034
г. Мінск,
Рэспубліка Беларусь
Прыёмная (+375 17) 373-85-73,
E-mail: info@mps.by
http://www.minskpromstroy.by



Адміністрацыя Заводскага раёна
г. Мінска

Строительное коммунальное
унитарное предприятие
«Трест Минскпромстрой»
(Государственное предприятие
«Трест Минскпромстрой»)

переулок Войсковый, 12, 220034,
г. Минск,
Республика Беларусь
Приемная (+375 17) 373-85-73,
E-mail: info@mps.by
http://www.minskpromstroy.by

10.11.2025 № 1-25/6151
на № _____ ад _____

КУП УКС «Мингорисполкома»

О корректировке ПСД

Государственное предприятие «Трест Минскпромстрой» по строительству объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Административное здание в квартале №23» направляет замечания субподрядной организации касательно не учтенных объемов работ по прокладке стального футляра выпуска ливневой канализации К2-1 в проектно-сметной документации.

Прошу рассмотреть и направить в проектную организацию для корректировки ПСД.

Приложение:

Копия письма ООО «МСУ №23» №6-6/215п от 04.11.2025г. на 1-м листе.

Заместитель начальника ПТО

Д.А. Герливанов

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ
АДКАЗНАСЦЮ

“МАНАЛІТНА-БУДАЎНІЧАЕ
ЎПРАЎЛЕННЕ № 23”

юрдычны адрас: пр-т Партызанскі,
д.144, каб. 45, 220102, г.Мінск
паштовы адрас: вул. Беларуская, 17, 220006,
г.Мінск, Рэспубліка Беларусь
тэл./факс: (+375 17) 243 70 72
E-mail: msu-23mps@mail.ru



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“МОНОЛИТНО-СТРОИТЕЛЬНС
УПРАВЛЕНИЕ № 23”

юридический адрес: пр-т Партизанский,
д.144, каб. 45, 220102, г.Минск
почтовый адрес: ул. Белорусская, 17, 220006
г.Минск, Республика Беларусь
тел./факс: (+375 17) 243 70 72
E-mail: msu-23mps@mail.ru


от 04.11.2025 № 6-6/215п

Первому заместителю
Генерального директора
ГП «Трест Минскпромстрой»
Шамину К.Е.


О предоставлении информации

ООО «Монолитно-строительное управление №23», рассмотрев раздел проекта 23.029-1-ВК, по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Административное здание в квартале №23», просит внести изменения в проектно-сметную документацию, а именно:

Гильзы стальные (футляр) предусмотренные в проекте в системе выпуска К2-1 внутренних водосточков имеют длину 2 метра, однако в спецификации и смете отображены в размере 0,5 м. Необходимо внести изменения в проектную и сметную документацию по устройству внутренних водосточков К2.



Лист 3.



Лист 17.

С учетом изложенного сообщаем, что в случае не исправления указанных замечаний в проектной документации данный вид работ выполнить не представляется возможным.

Просим Вас инициировать оперативное внесение изменений в проектную и сметную документацию по указанным вопросам

С уважением,
директор

А.Н.Кремень

Исп.
8(017) 243-70-72 ПТО