



Заместителю начальника
Специализированной инспекции
Департамента контроля и надзора
за строительством
Кубыште А.В.

Директору
КУП «УКС Мингорисполкома»
Бабарико А.К.

О выполнении предписания

Государственное предприятие «УДМСиБ Мингорисполкома» по выполнению требования (предписания) Специализированной инспекции Департамента контроля и надзора за строительством от 16.10.2025 № 08-21/730 (далее – Инспекция) по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение ул. Проектируемая №4 от ул. Павлины Медёлки до Долгиновского тракта в г. Минске» (далее – Объект) сообщает следующее:

по п. 4.1. – замечание устранено. Применение асфальтогранулята Аг40 для расклиновки щебеночного основания дорожной одежды согласовано (письмо проектной организации от 31.10.2025 №22/4876);

по п. 4.2. – замечание устранено. Акты освидетельствования скрытых работ составлены и будут представлены представителю Инспекции при следующем посещении Объекта;

по п. 4.3. – замечание устранено. Мероприятия по защите существующих проездов разработаны, поврежденные бортовые камни будут заменены по окончании строительства Объекта;

по п. 4.4. – замечание устранено. Грязь убрана с существующего асфальтобетонного покрытия ул. Проектируемая №4, для предотвращения выноса грязи ежедневно работает трактор-щетка и поливомоечная машина;

по п. 4.5. – замечание устранено. На смотровые колодцы установлены плитами перекрытия;

по п. 4.6. – замечание устранено. Выполнена обратная засыпка сети В1 хозпитьевого водопровода;

по п. 4.7. – замечание устранено. В местах разработки траншеи около существующих коммуникаций выполнена обратная засыпка;

по п. 4.8. – замечание устранено. Грунтовая площадка выровнена, уплотнена, материал хранится отдельными фракциями;

по п. 4.9. – замечание устранено. Бетонная смесь принимается на полиэтиленовую пленку и укрывается;

по п. 4.10. – замечание устранено. Бетонная обойма бортовых камней засыпана с наружной стороны грунтом и с внутренней – материалом основания (на отдельных участках);

по п. 4.11. – замечание устранено. Дизель-генератор, установленный для обеспечения электричеством строительного городка, огражден, установлены соответствующие информационные таблички и предупреждающие надписи.

Заместитель генерального
директора по строительству



Е.Л.Самсонов