

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»  
Спецыялізаванае упраўленне №128  
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск  
e-mail: su128@trest15.by  
тэл. факс(017)375-52-87,  
р.р ВУ39ВPSB30121040670119330000 у  
ААТ «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х  
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1  
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 128  
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск  
e-mail: su128@trest15.by  
тел. факс(017)375-52-87  
р.с ВУ39ВPSB30121040670119330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

10.11.2025 г. № 19/03-1559  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Главному инженеру  
УП «Минскинжпроект»  
Доротко Е.Ф.

#### О несоответствиях в ПСД

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» сообщает, что в ходе строительства сети теплоснабжения по объектам **21.70.28.02** "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемой №4-ул. Проектируемой №7-ул. Проектируемой №5-ул. Проектируемой №2 в г. Минске" и **21.70.27.02** "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемой №4-ул. Проектируемой №2-ул. Проектируемой №5-ул. Проектируемой №9 в г. Минске" были выявлены замечания в сметной документации не соответствующие п.5.3 «Земляные работы» СП 4.02.01-2020, а именно: устройство прямков в сметной документации предусмотрено выполнять механизированным способом с помощью экскаватора на гусеничном ходу с объемом ковша 0,5-0,65м<sup>3</sup> (Е1-17-35; Е1-17-39), что не предоставляется возможным т.к. работа по устройству прямков выполняются только ручным способом (Е1-164-1) с соблюдением требований технологической карты.

Просим учесть вышеуказанное замечание, внести изменения в локальные сметы и выдать к производству работ в установленном порядке.

Начальник СУ-128

В.И. Северинец

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82

