

Адміністрацыя Заводскага раёна
г. Мінска

Будаўнічае камунальнае унітарнае
прадпрыемства
«Трэст Мінскпрамбуд»
(Дзяржаўнае прадпрыемства
«Трэст Мінскпрамбуд»)

завулак Вайсковы, 12, 220034
г. Мінск,
Рэспубліка Беларусь
Прыемная (+375 17) 373-85-73,
E-mail: info@mps.by
http://www.minskpromstroy.by



Администрация Заводского района
г. Минска

Строительное коммунальное
унитарное предприятие
«Трест Минскпромстрой»
(Государственное предприятие
«Трест Минскпромстрой»)

переулок Войсковый, 12, 220034,
г. Минск,
Республика Беларусь
Приемная (+375 17) 373-85-73,
E-mail: info@mps.by
http://www.minskpromstroy.by

11.11.2025 № 1-25/6207
на № _____ ад _____

КУП «УКС Мингорисполкома»

ОАО «Институт Минскгражданпроект»

О согласовании радиаторов (ПОВТОРНО)

Государственное предприятие «Трест Минскпромстрой» по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Административное здание в квартале №23» ранее исх. №1-25/5318 от 26.09.2025г. направляло письмо субподрядной организации с предложением согласовать радиаторы отопления производства Республики Беларусь с минимальными сроками их поставки, взамен проектных радиаторов THERM PROFIL-V, производитель: Германия. До настоящего времени ответа в наш адрес не поступало.


В связи с этим руководствуюсь пунктам примечания на листе 1 проекта 23.029-1-ОВ.СО – указанное в спецификации оборудование и материалы приняты в качестве аналога, допускается использование другого оборудования и материалов с соответствующими характеристиками, при согласовании с проектной организацией, для согласования с последующим внесением изменения в проектную документацию предлагаем сравнительную таблицу проектного радиатора и аналога:

№ п/п	наименование проектного радиатора	мощ. Вт	наименование предлагаемого радиатора	Мощ.Вт
1	PROFIL-11V-304	310	ЛУ11-304	317
2	PROFIL-11V-305	388	ЛУ11-305	396
3	PROFIL-11V-306	466	ЛУ11-306	475
4	PROFIL-11V-307	544	ЛУ11-307	554

5	PROFIL-11V-308	622	ЛУ11-308	634
6	PROFIL-11V-309	700	ЛУ11-309	713
7	PROFIL-11V-310	777	ЛУ11-310	792
8	PROFIL-11V-311	855	ЛУ11-311	871
9	PROFIL-11V-504	478	ЛУ11-504	503
10	PROFIL-11V-506	718	ЛУ11-506	755
11	PROFIL-11V-509	1076	ЛУ11-509	1132
12	PROFIL-11V-510	1196	ЛУ11-510	1258
13	PROFIL-11V-512	1435	ЛУ11-512	1510
14	PROFIL-11K-508	956	ЛК11-508	1006
15	PROFIL-11K-516	1914	ЛК11-516	2013
16	PROFIL-22K-507	1410	ЛК22-507	1511
17	PROFIL-22K-509	1812	ЛК22-509	1943

Для запуска отопления и возможности без перебойного выполнения внутренних отделочных работ, прошу вас рассмотреть и письменно согласовать предложенный аналог радиаторов с характеристиками схожих с проектными.

Заместитель начальника
производственно-технического отдела



Герливанов Д.А.