



Минский
Городской
Технопарк

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК»
(ООО «МГТ»)
Республика Беларусь, 220070
г. Минск, ул. Солтыса, 187
тел. (017) 322-03-02
факс (017) 399-17-95
р/с: BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000
БИК ALFABY2X в ЗАО «Альфа-Банк»
ул. Сурганова, 43-47, 220013, г. Минск.
УНП191645670 ОКПО 380088205000
e-mail: co_part@mgtp.by

Limited Liability Company «Minsk city technopark»
(LLC «MCT»)
Republic of Belarus, 220070
Minsk, Soltysa str., 187
phone (017) 322-03-02
fax (017) 399-17-95
Account: BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000
BIK ALFABY2X in CJSC «Alfa-Bank»
Surganova str., 43-47, 220013, Minsk
191645670 NCB0 380088205000
e-mail: co_part@mgtp.by

13.11.2025 № 837

на № _____ от _____

Филиал СУ-210 ОАО «Стройтрест № 35»

ОАО «Стройтрест № 35»

УП «УКС Мингорисполкома»

Об устранении замечаний

Общество с ограниченной ответственностью «Минский городской технопарк» по объекту «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому 8, в г. Минске» сообщает.

В здании **2А по генплану** выявлены замечания по выполнению строительно-монтажных работ в боксах № 11 и № 12 (арендатор - ООО «БЕЛБОЛТ»):

- трещина на стекле на лестничной клетке между 2 и 3 этажами (бокс № 11);
- отсутствует пульт управления воротами (бокс № 11);
- не убран строительный мусор за электрощитами (бокс № 11);
- течь через заполнение оконного проема на 2-м этаже (бокс № 11);
- дверь во входной группе установлена с перекосом, не закрывается (бокс № 12);
- не работает пульт управления воротами (бокс № 12);
- трещины на двух стеклах на 1-м этаже (бокс № 12).

ООО «МГТ» требует в срочном порядке устранить указанные замечания в рамках гарантийных обязательств по строительству объекта.

Управляющий
ЦО «Партизанский» ООО «МГТ»

Д.Н. Чарный