

МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМПІТЭТ
Дзяржаўнае аб'яднанне
«Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка»
КАМУНАЛЬНАЕ ЎНІТАРНАЕ
ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«МІНСКВОДАКАНАЛ»
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)
вул. Пуліхава, 15, 220088, г. Мінск
тэл.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/р ВУ47ВЛВВ30120100236027001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці, код ВЛБВВУ2Х
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100236027, АКПА 03371271



МІНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Государственное объединение
«Минское городское жилищное хозяйство»
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МИНСКВОДОКАНАЛ»
(УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»)
ул. Пулихова, 15, 220088, г. Минск
тел.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/с ВУ47ВЛВВ30120100236027001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области, код ВЛБВВУ2Х
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100236027, ОКПО 03371271

13.11.2025 № 24-р-8/504-2
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ПОВТОРНО !!! СРОЧНО !!!

О выполнении
гарантийных обязательств

В рамках реализации объекта «Многоквартирный жилой дом в границах ул. Маяковского – ул. Денисовская – пер. Денисовский – граница ландшафтной рекреационной зоны 158 ЛР в г. Минск», вашей организацией выполнена модернизация ПНС по ул. Маяковского, 103Б (акт приемки объекта в эксплуатацию от 06.11.2024).

В течении гарантийного срока эксплуатации ПНС 5 мая 2025 года выявлена неисправность обратных клапанов насосной Absolute - ВРУ V-03 20HCR 07_05_5.5 DN50 в количестве 3 шт.

На ранее направленное в ваш адрес обращение о необходимости выполнения ремонта получен ответ от 22.09.2025 №18-14/8943 об устранении неисправности, что является недостоверной информацией.

В соответствии с гарантийными обязательствами по вышеуказанной ПНС, в целях предотвращения срыва водоснабжения потребителей, необходимо в кратчайшие сроки выполнить замену обратных клапанов.

По окончании работ просим письменно уведомить УП «Минскводоканал».

Начальник производства
«Минскводопровод»

Ю.В.Демин