



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»
(БУ-4 ААТ «Будтрэст № 1»)

вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 288 14 44, факс (017) 284 90
55, сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su4.trest1.by
IBAN: BY90BPSB30121026900159330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск



Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»
(СУ-4 ОАО «Стройтрест № 1»)

ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 288 14 44, факс (017) 284 90 55,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su4.trest1.by

IBAN: BY90BPSB30121026900159330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

12.11.2025 № 02/1507

на № _____ ад _____

Начальнику СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»
Лац А.А.

Копия: первому заместителю генерального
директора – главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

Копия: и.о. заместителя директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Лайковскому К.А.

Повторно о корректировке ПСД.

Согласно проектной документации 6.24-ОС по объекту «Реконструкция капитального строения, расположенного по ул. Карвата, 74 в г. Минске под размещение центра изоляции правонарушителей» закрытый переход сети К1 и ТС необходимо выполнять в обсадной металлической трубе методом шнекового бурения установкой МНБШ-600.

В локальных сметах №22 (канализация К1. Вынос из-под пятна застройки. Закрытый переход), №161 (дренаж от теплотрассы ТО. Закрытый переход), №164 (Тепловая сеть. Закрытый переход) заложена бестраншейная прокладка методом горизонтального бурения.

На основании вышеизложенного, просим внести изменения в сметную документацию по включению предусмотренного проектом метода **шнекового бурения**.

И.о.начальника управления

А.С.Панченко