

МІНСКІ ГАРАДСКІ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМПІТЭТ  
Дзяржаўнае аб'яднанне  
«Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка»  
КАМУНАЛЬНАЕ ЎНІТАРНАЕ  
ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«МІНСКВОДАКАНАЛ»  
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)  
вул. Пуліхава, 15, 220088, г. Мінск  
тэл.: +375 17 389 40 03  
факс: +375 17 389 42 61  
info@minskvodokanal.by  
р/р ВУ47ВЛВВ30120100236027001001  
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці, код ВЛВВВУ2Х  
вул. Калектарная, 11, г. Мінск  
УНП 100236027, АКПА 03371271



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
Государственное объединение  
«Минское городское жилищное хозяйство»  
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«МИНСКВОДОКАНАЛ»  
(УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»)  
ул.Пулихова, 15, 220088, г. Минск  
тел.: +375 17 389 40 03  
факс: +375 17 389 42 61  
info@minskvodokanal.by  
р/с ВУ47ВЛВВ30120100236027001001  
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области, код ВЛВВВУ2Х  
ул. Коллекторная, 11, г. Минск  
УНП 100236027, ОКПО 03371271

12.11.2025 № 34-1-9/505  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УП «УКС Мингорисполкома»

О выполнении  
гарантийных обязательств

В соответствии с решением Администрации Первомайского района г. Минска от 08.07.2025 №791 Вами переданы УП «Минскводоканал» затраты по строительству повысительной насосной станции (далее – ПНС) в составе объекта: «Группа многоквартирных жилых домов в жилом квартале «Магистр» по ул. Ф. Скорины в г.Минске», (адрес: г. Минск, ул. Навуковая, 8А) по акту о передаче затрат С-17а от 19.08.2025г.

В ходе эксплуатации оборудования ПНС установлена течь воды в месте подключения мембранного бака, что приводит к подтоплению помещения машинного зала.

В соответствии с гарантийными обязательствами по данному объекту в целях предотвращения срыва водоснабжения потребителей необходимо в кратчайшие сроки устранить вышеуказанный дефект.

По окончании работ просим письменно уведомить УП «Минскводоканал».

Начальник производства  
«Минскводопровод»

Ю.В. Дёмин