

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Спецыялізаванае
ўпраўленне № 202
(СУ-202 ААТ«МАПІД»)**

вул. Я. Маўра, 66А
220015, г. Мінск

Тэлефон/факс 3579912, 3604760
Б/рахунак ВУ33ВЛВВ30120100279169001001,
ВІС ВЛВВВУ2Х

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
220002 г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100279169

Email: su202@oaomapid.by



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
Специализированное
управление № 202
(СУ-202 ОАО «МАПИД»)**

ул. Я. Мавра, 66А
220015, г. Минск

Телефон/факс 3579912, 3604760
Т/счет ВУ33ВЛВВ30120100279169001001,
ВІС ВЛВВВУ2Х

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
220002 г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНП 100279169

Email: su202@oaomapid.by

17.11.2025 № 55/3-9/4388
на № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»
КОПИЯ: УП «МИНСКПРОЕКТ»

СУ-202 ОАО «МАПИД» информирует, что в проекте АР лист №37 по объекту строительства: **"Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Жилой дом №7 по генплану"** в ПТС предусмотрена отделка потолка в С/У для ФОЛ – типа подвесной реечный потолок. В смете заложен подвесной гипсокартонный потолок. Просим откорректировать ПСД.

А также проектом предусмотрена толщина ПВХ подоконников 28 мм, но продукт с данной толщиной не производится, в связи с этим просим, откорректировать ПСД (предусмотреть деревянные подоконники или применить толщину 20 мм для ПВХ подоконников).

Первый заместитель начальника
управления – главный инженер

Р.В.Абдуллаев