



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»



ОКПО 012794295015
УНП102401648

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»



Упраўленне вентыляцыі і
сантэхнічных работ
(УВСП ААТ «Будтрэст № 1»)

Управление вентиляции и
сантехнических работ
(УВСП ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
9001:2015штковы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 270 54 23,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 270 54 23,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by



IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Ад 18.11.2025 № 1059
на № ад

Главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

КОПИЯ: Заместителю главного инженера
ОАО «Стройтрест №1»
Жиглинскому И.В.

КОПИЯ: Начальнику СУ-19
ОАО «Стройтрест №1»
Шостаку А.В.

КОПИЯ : Главному инженеру
ОАО «Белгоспроект»
Малиновскому М.И.

Объект: « Взрослая поликлиника на 850 посещений
в квартале МИНСК-МИР»

Управление вентиляции и сантехнических работ ОАО «Стройтрест №1» просит Вас откорректировать сметную документацию в части количества внутренних блоков системы кондиционирования К6, а именно:

Согласно спецификации 62.20-01-ОВ.СО лист 89 количество блоков К6.1-К6.7, К6.9, К6.11-К6.13 – 11шт., а по смете ЛС 72 п.2036 – 1шт.

Обращаем Ваше внимание, что вышеуказанное оборудование поставки заказчика и на данный момент не может быть включено в акт выполненных работ с оформлением акта смонтированного оборудования Заказчика.

Начальник управления

А.И.Стригельский