

Исх. № 444 от 18.11.2025г.

ОАО «Стройтрест №1»

КОПИЯ:

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1»

О замене дверей шахты лифтов с заводскими номерами № 1224171, 1224172, 1224173 объекта: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10»

Частное строительное унитарное предприятие «ТЕДОЛ» в рамках договора строительного субподряда №200624 от 20.06.2024г. (Далее – Договор) по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10», сообщает следующее.

В ходе пусконаладочных работ на пассажирских лифтах модели MRLGLZ с заводскими номерами № 1224172, 1224173, производства ООО «Гомельский лифтовый завод» не работает плата в посту приказа XPAND12-2шт, указательное табло GP-MEGA7V-SS(PC4044-03)-2шт, на лифте зав№1224171 не работает переключатель перевозки пожарных подразделений, что приведет к невозможности сдачи лифтов в эксплуатацию (получению отрицательного заключения от представителей госпромнадзора МЧС по г. Минску)

В связи с вышеизложенным повторно просим Вас в срочном порядке произвести замену вышеуказанных дефектов.

А также сообщаем, что выполнить в полном объеме диспетчеризацию лифтов не представляется возможным т.к. оборудование диспетчеризации не передано в полном объеме, а именно источник бесперебойного питания РЕЗЕРВ-12/2ВОХ С АКБ 12Х7АЧ, просим в кратчайшие сроки передать недостающее оборудование.

Главный инженер

С.Ю. Кубарский

