



ОКПО 01279429/5001
УНП 100366799



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Платонова, 1, 220034, г. Мінск
паштовы адрас: Платонова, 1, 220034, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
ААТ «Сбер Банк», код 369
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 39
BIC: BPSBKY2X



Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
почтовый адрес: . Платонова, 1, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Региональная дирекция № 700
ОАО «БПС-Сбербанк», код 369
г. Минск, пр. Независимости, 39
BIC: BPSBKY2X

на № 19.11.2015 № 2596
ад _____

Первому заместителю директора-главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Первый заместитель генерального директора —
главный инженер
ОАО «Институт «Белгоспроект»»
Малиновскому М.И.

«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-
Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале
№29.10»

В ходе производства строительного-монтажных и пусконаладочных работ на пассажирских лифтах модели MRLGLZ с заводскими номерами №122417, 1224171, 1224172, 1224173, производства ООО «Гомельский лифтовый завод» произошло отклеивание облицовки из нержавеющей стали на всех дверях шахты, что приводит к отсутствию допустимых зазоров, затиранию створок, а также приведет к невозможности сдачи лифтов в эксплуатацию (получению отрицательного заключения от представителей Госпромнадзора МЧС по г. Минску).

В связи с вышеизложенным, просим Вас в срочном порядке произвести замену дверей шахты

Начальник

А.В. Шостак