



Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт  
Будаўнічае камунальнае ўнітарнае  
прадпрыемства «МІНСКМЕТРАБУД»  
**Электрамонтажнае ўпраўленне  
ЭМУ УП «МІНСКМЕТРАБУД»**  
220004 г. Мінск, вул. Чыгуначная, 18а,  
тэл./факс (017) 360-07-05, тэл. бухгалтэрыі (017) 213-13-61  
УНП 102390244, ОКПО 047045025007  
E-mail: [metro.16@mail.ru](mailto:metro.16@mail.ru)  
р/р ВУ06ВПСВ30121035640109330000  
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х, г. Мінск.  
УНП 102390244, ОКПО 047045025007  
Адрас банка: г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

Минский городской исполнительный комитет  
Строительное коммунальное унитарное  
предприятие «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»  
**Электромонтажное управление  
ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»**  
220004 г. Минск, ул. Железнодорожная, 18а,  
тел./факс (017) 360-07-05, тел. бухгалтерии (017) 213-13-61  
УНП 102390244, ОКПО 047045025007  
E-mail: [metro.16@mail.ru](mailto:metro.16@mail.ru)  
р/с ВУ06ВПСВ30121035640109330000 в ОАО «Сбер Банк»,  
БИК ВПСВВУ2Х, г. Минск.  
УНП 102390244, ОКПО 047045025007  
Адрес банка: г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1

21.11.2025г. № 07-18/902  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Руководителю  
УСР ОАО «Стройтрест №35»

копия  
Руководителю  
УКС «Мингорисполкома»

### О выявленных недоделках

ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» сообщает, что в процессе пусконаладочных работ по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2-ая очередь строительства» было выявлено следующее, согласно проектов 81-ПР/22-09-ЭП; 81-ПР/22-10-ЭП; 81-ПР/22-11-ЭП в ячейках РУ-10кВ в направлении Т-1 и Т-2 установлен линейный разъединитель (ЛР). В разделе телемеханики, проекты: 15.03-23-09.ТЛМ; 15.03-23-10.ТЛМ; 15.03-23-11.ТЛМ, линейный разъединитель (ЛР) отсутствует. Просим привести в соответствие разделы ТЛМ и ЭП.

Директор  
ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» \_\_\_\_\_

  
И.И. Баубыр