

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

**Спецыялізаванае
ўпраўленне № 202
(СУ-202 ААТ «МАПІД»)**

вул. Я. Маўра, 66А
220015, г. Мінск

Тэлефон/факс 3579912, 3604760
Б/рахунак BY33BLBB30120100279169001001,
BIC BLBBBY2X

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
220002 г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100279169

Email: su202@oaomapid.by



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»**

**Специализированное
управление № 202
(СУ-202 ОАО «МАПІД»)**

ул. Я. Мавра, 66А
220015, г. Минск

Телефон/факс 3579912, 3604760
Т/счет BY33BLBB30120100279169001001,
BIC BLBBBY2X

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
220002 г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНП 100279169

Email: su202@oaomapid.by

21.11.2025 № 55/3-8/4484

на № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

Копия: УП «Минскпроект»

СУ-202 ОАО «МАПІД» інфармуе, што ў праекце АР ліст №37 па аб'екту будаўніцтва: **"Горад-спутнік Смалевічы. Квартал №2. Жылы дом №7 па генплану"** ў ПТС прадусмотрена адделка потолку в С/У для ФОЛ – типа подвесной реечный потолок. В смете заложен подвесной гипсокартонный потолок. Просим откорректировать ПСД.

А такжэ праектам прадусмотрена толщина ПВХ подоконников 28 мм, но продукт с данной толщиной не производится, в связи с этим просим, откорректировать ПСД (предусмотреть деревянные подоконники или применить толщину 20 мм для ПВХ подоконников).

СУ-202 ОАО «МАПІД» просит согласовать применение цементного раствора марки М150, вместо бетона С16/20 для заделки труб отопления по полу типового этажа лист №45 АР.

Первый заместитель начальника
управления – главный инженер

Р.В.Абдуллаев