

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»  
Філіял «Спецыялізаванае  
упраўленне №10»

Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЭСТ № 4»  
вул. Камуністычная, 17, 220002, г. Мінск  
ф.+375-17-251-16-95, тел. +375-17-305-20-85  
http://su10@stroytrest4.by  
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000  
Рэгіянальная дырэкцыя № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
ААТ «Сбер банк» г. Мінск, пр. Машэрава, 80  
УНП 10012748, ВІС ВПСВВУ2Х



Открытое акционерное общество  
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»  
Филиал «Специализированное  
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»  
ул. Коммунистическая, 17, 220002, г. Минск  
ф.+375-17-251-16-95, тел. +375-17-305-20-85  
http://su10@stroytrest4.by  
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000  
Региональная дирекция № 700  
по г. Минску и Минской области  
ОАО «Сбер банк» г. Минск, пр. Машерова, 80  
УНН 100123748, ВИС ВПСВВУ2Х

«24» ноября 2025 № 1914

Директору Дирекции строящегося  
Национального исторического музея  
Республики Беларусь  
Котову Максиму Николаевичу

Директору УП «УКС Мингорисполкома»  
А. К. Бобарико

Начальнику филиала «СУ-7» ОАО  
«СТРОЙТРЕСТ №4»  
М. В. Богуку

По объекту: «Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе ул. Орловской г. Минска». Стадия С (4-й этап).

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4», являясь исполнителем комплекса работ по монтажу внутренних инженерных систем разделов проекта ОВ, ВК, ХС, АПТ 1, АПТ 3, ДУ, для последующего улучшения обслуживания системы внутренней канализации, а именно: капельных воронок (л. 11 спецификации раздела 24.003.0.1-ВК), предназначенных для дренажа конденсата от фанкойлов кассетных и внутренних блоков кондиционеров (раздел 24.003.0.1-ХС), просит согласовать размещение воронок капельных в лючках декоративных на отметке +1.100 от уровня чистого пола.

В связи с этим дополнительно просим учесть:

- в разделе 24.003.0.1-АР: количество, цвет, покрытие, исполнение лючков декоративных в тех местах, где отсутствует возможность размещения капельной воронки для дренажа в уже предусмотренных проектом лючках совместно с

Интегрированная система менеджмента качества,  
система экологического менеджмента и система  
менеджмента охраны здоровья и обеспечения  
безопасности труда соответствует требованиям  
СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



СТБ ISO 9001



СТБ ISO 14001



СТБ ISO 45001

запорной арматурой для систем водоснабжения и ревизиями систем канализации;

- в разделе 24.003.0.1-ХС: трубопровод из труб полипропиленовых Ø 25 мм для сбора конденсата в количестве 91 м. п.;

- в разделе 24.003.0.1-ВК: воронку капельную для сбора конденсата в количестве 3 шт.;

Также по разделу 24.003.0.1-ВК:

- просим согласовать санитарно-технические приборы в эталонном санузле в пом. 1.83 на 1-ом этаже;

- для системы производственной канализации учесть муфту противопожарную для труб канализационных полипропиленовых Ø 110 на Ст КЗ-1 в количестве 1 шт.

Начальник филиала «СУ-10»  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»



А. В. Шилак

ПТО 232-88-96

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

