

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск


тэл./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»

Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 АҚПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»

Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346

21.11.2025 № 310/04  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

КУП «УКС Мингорисполкома»

### Об устранении замечаний

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Застройка микрорайона Лошица – 7 в г. Минске». Жилой дом №2 по генплану информируем Вас о том что замечания по выполняемым нами работам указанным в акте весеннего осмотра 19 мая 2025г. устранены за исключением одного, а именно : течь в паркинге устранена частично. Информировуем о том что выполненные в соответствии с проектом работы по гидроизоляции фундамента (имеются документы подтверждающие правильность выполнения работ) не обеспечивают защиту от попадания воды через стены в паркинг. За счет филиала СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» по договорённости с председателем ТС было произведено устранение протеканий методом инъектирования, что дало устранение 80 процентов протеканий. Для устранения оставшихся мест где имеются протечки необходимо проектное решение.

При получении от Вас проектного решения по выше указанному вопросу мы рассмотрим возможности устранения протеканий в благоприятный для проведения работ погодный период.

С уважением  
Директор филиала

В.А.Борейко