

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

**Спецыялізаванае
ўпраўленне № 202
(СУ-202 ААТ «МАПІД»)**

вул. Я. Маўра, 66А
220015, г. Мінск

Тэлефон/факс 3579912, 3604760
Б/рачунак ВУ33ВЛВВ30120100279169001001,
ВІС ВЛВВВУ2Х

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
220002 г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100279169
Email: SU202@oaomapid.by



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
Специализированное
управление № 202
(СУ-202 ОАО «МАПИД»)**

ул. Я. Мавра, 66А
220015, г. Минск

Телефон/факс 3579912, 3604760
Т/счет ВУ33ВЛВВ30120100279169001001,
ВІС ВЛВВВУ2Х

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
220002 г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНП 100279169
Email: SU202@oaomapid.by

24.11.2025 № 55/3-8/4520

на № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскпроект»

СУ-202 ОАО «МАПИД» информирует, что по объекту строительства: «Застройка микрорайона Лошица-10». 2-ая очередь строительства. Жилой дом №4Б, в проектной документации имеется ряд замечаний:

1. Некорректно указано количество дверных блоков поз. 11. В осях 4-5 кол-во: 69 шт. (проект-76 шт.); В осях 6-7 кол-во: 59 шт. (проект-65 шт.);
2. Некорректно указано количество дверных блоков поз. 12. В осях 1-2 кол-во: 40 шт. (проект-45 шт.)
3. Для дверных блоков поз.9, поз.10, поз.17 исключить п.24 примечаний (*Остекление дверей выполнить стеклом многослойным безопасным по СТБ ISO 12543-2, СТБ EN 14449*), применить: *Дверное полотно остеклить матированным стеклом.*
4. Некорректно указано открывание деревянных дверных блоков поз.9, поз.10, поз.11, поз.12, поз.13, поз.14, поз.18, поз.19.

Поз.	Проект	Факт
9	ДВ1 Д О 21-9 Щ	ДВ1 Д О 21-9 Л Щ
10	ДВ1 Д О 21-9 Л Щ	ДВ1 Д О 21-9 Щ
11	ДВ1 Д Г 21-9 Щ	ДВ1 Д Г 21-9 Л Щ
12	ДВ1 Д Г 21-9 Л Щ	ДВ1 Д Г 21-9 Щ
13	ДВ1 Д Г 21-9 Щ	ДВ1 Д Г 21-9 Л Щ
14	ДВ1 Д Г 21-9 Л Щ	ДВ1 Д Г 21-9 Щ
18	ДВ1 Д Г 21-7 Л Щ	ДВ1 Д Г 21-7 Щ
19	ДВ1 Д Г 21-7 Щ	ДВ1 Д Г 21-7 Л Щ

Первый заместитель начальника
управления – главный инженер

Янушкевич В.А.
224-83-95

Р.В.Абдуллаев