

ИООО «Вило Бел»
ул. Клары Цеткин, д. 24, пом. 7-1, Минск 220004

Директору ООО «Геоцентрग्रупп»
Бойцову В.Г.

Исх. № С-82/11.2025
От 21.11.2025

О мониторинге работы насосного оборудования

Настоящим сообщаем следующее.

При мониторинге работы насоса TSCV 250/450-250/4-T4 зафиксированы следующие параметры работы насоса:

- частота — 42,9Гц,
- ток — 217,5А,
- напряжение — 329В,
- мощность — 106,5кВт,
- скорость — 1287об/мин,
- расход — 324м³/ч,
- давление на входе — 0,015МПа,
- давление на выходе — 0,52МПа.

Судя по расходам перекачиваемой жидкости и мощности насос недогружен и эксплуатируется вне области применения напорно-расходной характеристики, что является нарушением инструкции по монтажу и эксплуатации (см. п.11.2 инструкции по монтажу и эксплуатации, п.5.2. паспорта). Эксплуатация насоса в данном режиме чревата преждевременным износом или выходом из строя элементов и узлов гидравлической части насоса. В таком случае гарантийные обязательства на вышедшие из строя элементы гидравлической части насоса не будут распространяться.

Рекомендуем для таких величин расходов использовать насос с соответствующей напорно-расходной характеристикой.

С уважением,
Руководитель по сервису ИООО «Вило Бел»

Пилипчик Дмитрий Николаевич



Исп. ///: Т 017 396-34-53, Ф 017 396-34-66,
М 044 500 52 81

ИООО «Вило Бел» поставляет насосное оборудование в Республику Беларусь с 2004 г., производит насосные установки с 2023 г. (сертификат собственного производства №ВУР5101269001 от 30.07.2025 г). Дилерская сеть, фирменный сервисный центр в Минске и сервисные партнеры по всей Беларуси. Насосы и запасные части брендов Wilo и Native постоянно в наличии на складе. С 2016 года Wilo производится на заводе в России.