



ОКПО 01279429/5001
УНП 100366799



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Платонова, 1, 220034, г. Мінск
паштовы адрас: Платонова, 1, 220034, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
ААТ «Сбер Банк», код 369
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 39
BIC: BPSBBY2X



Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
почтовый адрес: . Платонова, 1, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Региональная дирекция № 700
ОАО «БПС-Сбербанк», код 369
г. Минск, пр. Независимости, 39
BIC: BPSBBY2X

26.11.2015 № 2638

на № _____ ад _____

Первому заместителю директора-главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Первый заместитель генерального директора —
главный инженер
ОАО «Институт «Белгоспроект»»
Малиновскому М.И.

«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-
Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале
№29.10»

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» направляем в Ваш адрес повторно замечания к проектной документации:

1. Согласно локальной сметы №7 (объектная смета №18) на ПНР лифтов было отмечено, что пусконаладочные работы предусмотрены только для 3 лифтов. Работы по пусконаладке лифта (подъемник) на 2 остановки в рамках настоящего проекта не предусмотрена, в следствии чего получить положительное заключение для введения подъемника в эксплуатацию не предоставляется возможным.

2. Обращаем Ваше внимание, что данной локальной сметой предусмотрена пусконаладка 3 лифтов на общее количество остановок-21, фактически же пусконаладочные работы проводятся на 3 лифтах с общим количеством остановок - 22.

Главный инженер

А.О. Байтингер

Исх. № 459 от 25.11.2025г.

ОАО «Стройтрест №1»

КОПИЯ:

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1»

О внесении изменений в проектную документацию

Частное строительное унитарное предприятие «ТЕДОЛ» в рамках договора строительного субподряда №200624 от 20.06.2024г. (Далее – Договор) по объекту: ««Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10», сообщает следующее.


Направляем в Ваш адрес повторно замечания к проектной документации (письмо исх. №318 от 29.07.2025г. направленное в Ваш адрес на электронную почту прилагаем)

Согласно локальной сметы №7 (объектная смета №18) на ПНР лифтов было отмечено, что пусконаладочные работы предусмотрены только для 3 лифтов. **Работы по пусконаладке лифта (подъемник) на 2 остановки в рамках настоящего проекта не предусмотрена**, в следствие чего получить положительное заключение для введения подъемника в эксплуатацию не предоставляется возможным.

Также обращаем Ваше внимание, что данной локальной сметой предусмотрена пусконаладка 3 лифтов на общее количество остановок – 21, фактически же **пусконаладочные работы проводятся на 3 лифтах с общим количеством остановок – 22.**

Просим внести соответствующие изменения в проектно-сметную документацию.

Главный инженер



С.Ю. Кубарский