

1. Не завершена установка лечебно-диагностического оборудования, требующего подключения к инженерным сетям: лабораторные шкафы, сухожаровые шкафы, моечных при операционных, операционные и перевязочные столы, лабораторное оборудование в помещениях и др.
2. Не установлено высокотехнологическое медицинское оборудование: специализированное стерилизационное оборудование в центральном стерилизационном отделении, задерживается поставка дезинфекционно-моечной машины.
3. Не завершен монтаж санитарно-технического оборудования (душей и смесителей в душевых гардеробов персонала, кабинок в части душевых, душевых насадок в душах и на моечных ваннах), умывальника в кабинете № 533; не смонтированы кабины в физиотерапевтическом отделении.
4. Не завершены отделочные работы: не окрашены стены в местах в местах крепления отопительных приборов; не завершены стыки (порожки) на полу под дверными проемами; в части помещений на стенах не установлены лючки, заглушки, вентиляционные решетки; в актовом зале на паркетном полу не установлены уголки напольные, порожки; в отделении дневного пребывания не установлены угловые элементы лотков пластиковых на линиях подачи газа.
5. Не предоставлены протоколы испытаний микробиологических, химических и физических факторов: электромагнитных полей; рентгеновского излучения.
6. Не установлены в кабинетах медицинская мебель; дозирующие устройства для антисептика и жидкого мыла, электрополотенца.
7. Помещение 4-х местной палаты в отделении дневного пребывания не оснащено оборудованием для очистки воздуха от микроорганизмов.
8. Не завершены финишные работы по отделке откосов после установки оконных блоков, часть рам окон требует окраски
9. В гнойной операционной и в чистой предоперационной хирургического отделения стены не выполнены в отделке водостойчивыми материалами.