

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»  
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)



Філіял

«Будаўнічае упраўленне №7»  
(Філіял «СУ-7» ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)

вул. Казінца, 12, 220099, г. Мінск  
т./ф.: +375(17)399-15-56, т./ф.+375(17)399-17-34  
http://su7.by, e-mail: su7@stroytrest4.by  
Р/с ВУ82ВРСВ30121021310119330000  
Рэгіянальная дырэкцыя № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
ААТ «Збер Банк» г. Мінск,  
ВІС ВРСВВУ2Х  
УНП 100266433, ОКПО 012795475001

Открытое акционерное общество  
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»  
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)

Филиал

«Строительное управление № 7»  
(Филиал «СУ-7» ОАО СТРОЙТРЕСТ № 4»)

ул. Казинца, 12, 220099, г. Минск  
т/ф.: +375(17)399-15-56, т./ф.+375(17)399-17-34  
http://su7.by, e-mail: su7@stroytrest4.by  
Р/с ВУ82ВРСВ30121021310119330000  
Региональная дирекция № 700  
по г. Минску и Минской области  
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,  
ВІС ВРСВВУ2Х  
УНП 100266433, ОКПО 012795475001

01.12. 2025г. № 5723  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
ГУ «Дирекция строящегося Национального  
Исторического музея Республики Беларусь»  
Котову М.Н.

Первому заместителю директора – главному  
Инженеру УП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

Об изменении площади перегородок

Филиал «СУ-7» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» информирует, что победитель процедуры закупки внутренних каркасно-обшивных перегородок из гипсокартона ВПЗ для комплектации объекта «Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе ул. Орловской г. Минска» (24.003.0.1-АР) ООО «ЕвроСтройСтандарт» провел фактические замеры и сообщает, что по результатам обмеров площадь гипсокартонных перегородок ВПЗ превышает проектные размеры на 715,96 м<sup>2</sup>. Увеличение площади связано с тем, что каркас перегородок выполняется на полную высоту этажа.

Просим внести изменение в проектно-сметную документацию с учетом фактической площади гипсокартонных перегородок и передать для дальнейшей работы.

Приложение: письмо ООО «ЕвроСтройСтандарт» исх. №873 от 20.11.2025 г на 1 л. в 1 экз. Альбом узлов и технических решений для перегородок ВПЗ ЕСС-КОП-0.1.2025-КМД-Впз на 27 л. (направлено по эл. почте).


Первый зам. начальника филиала «СУ-7»  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»

В. С. Еремеев

Исп. И. Ф. Сивочкина-Пичуревич  
тел. +375 (29) 197-72-83

Интегрированная система менеджмента качества,  
система экологического менеджмента и система  
менеджмента охраны здоровья и обеспечения  
безопасности труда соответствует требованиям  
СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001





ООО «ЕвроСтройСтандарт»

№ 873 от 20.11.2025

Государственное производственное  
объединение «Минкстрой»  
Общество с ограниченной ответственностью

«ЕвроСтройСтандарт»

г. Минск, Партизанский проспект, 8, 220033,  
e-mail: info@essminsk.by тел. +375293320552,  
р/с BY06AKBB30120000061350000000,

ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, ул. Воронянского, 7А  
УНП 193625416, ОКПО 506038965000

ОАО «Стройтрест №4»

О фактическом изменении площади перегородок

ООО «ЕвроСтройСтандарт» согласно договору поставки №385/25 от 02.10.2025 г. по объекту: «Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе ул. Орловской г. Минска. Национальный исторический музей Беларуси» сообщаем, что фактическая площадь гипсокартонных перегородок типа Вп3 превышает площадь, указанную в проектной документации, на **715,96 м<sup>2</sup>**.

Увеличение площади связано с тем, что каркас перегородок выполняется на полную высоту этажа.

В связи с этим, просим направить данную информацию в проектную организацию для внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию с учетом актуальной площади перегородок.

Директор

Щурко П.В.