

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял
«Будаўнічае упраўленне №7»
(Філіял «СУ-7» ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал
«Строительное управление № 7»
(Филиал «СУ-7» ОАО СТРОЙТРЕСТ № 4»)

вул. Казінца, 12, 220099, г. Мінск
т./ф.: +375(17)399-15-56, т./ф.+375(17)399-17-34

http://su7.by, e-mail: su7@stroytrest4.by

Р/с ВУ82ВПСВ30121021310119330000

Цэнтр развіцця малога бізнэсу № 745

ААТ «Збер Банк»

г. Мінск, пр.Незалежнасці,32 А, будынак 3

ВІС ВПСВВУ2Х

УНП 100266433, ОКПО 012795475001

01.12.2025 № 5734

на № _____ от _____

ул. Казинца, 12, 220099, г. Минск
т/ф.: +375(17)399-15-56, т./ф.+375(17)399-17-34

http://su7.by, e-mail: su7@stroytrest4.by

Р/с ВУ82ВПСВ30121021310119330000

Центр развития малого бизнеса №745

ОАО «Сбер Банк»

г. Минск, пр.Независимости,32 А, строение 3

ВІС ВПСВВУ2Х

УНП 100266433, ОКПО 012795475001

Первому заместителю директора –
главному инженеру УП «УКС
Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Копия: Заместителю главного инженера –
начальнику отдела строительной инспекции
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Дикуну Д.В.

О предоставлении информации

Филиал «СУ-7» ОАО СТРОЙТРЕСТ № 4» на письмо УП «УКС Мингорисполкома» от 20.11.2025 №18-13/11006, по устройству основного кровельного ковра в осях 1-5/А-Е по объекту «Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе ул.Орловской г.Минска» сообщает следующее.

Работы по устройству кровли выполняются только в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

Влажность оснований при нанесении грунтовки в осях 1-5/А-Е соответствует п.4.14 СП 1.03.05-2023, что подтверждается протоколами испытаний влажности от 05.11.2025 и 22.10.2025. Данные измерения влажности основания (стяжки) на данном участке производились перед нанесением грунтовки.

Приложенные к письму УП «УКС Мингорисполкома» от 20.11.2025 №18-13/11006 фотографии были выполнены в местах, где работы не производились. Непосредственно перед оклейкой ковра основание очищается и высушивается.

Заместитель начальника филиала

В.С.Еремеев

Пунько
+375(29) 1103911

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям
СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

