

Мінскае рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства электраэнергетыкі
«МІНСКЭНЕРГА»
МІНСКІЯ КАБЕЛЬНЫЯ СЕТКІ

вул. Акадэмічная, 24, 220012, г. Мінск
тэл. (017) 2920562, факс (017) 3313903
E-mail: info@minks.by

р/р ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 АКПА 00112041

ААТ «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г. Мінск, пр. Дзяржынскага, 18



Минское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
«МИНСКЭНЕРГО»
МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

ул. Академическая, 24, 220012, г. Минск
тел. (017) 2920562, факс (017) 3313903
E-mail: info@minks.by

р/с ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 ОКПО 00112041

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18

28.11.2025 № 10/3605-Р/35¹⁾
На № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскинжпроект»

О рассмотрении проектной документации
ПС110кВ Дрозды

Филиал «Минские кабельные сети» совместно с техническими службами РУП «Минскэнерго» по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ПС 110кВ Дрозды» рассмотрев письма РУП «Белэнергосетьпроект» от 06.11.2025 №10-09/406 и от 10.11.2025 №10-09/408 «О внесении изменений» сообщает, что имеются замечания выявленные в скорректированной проектной документации:

1. Книга 16204-23-т1.1:

- Лист 42 ячейка 64 секционному выключателя. Указана VII СШ - привести в соответствие (требуется VIII секция шин);

- Лист 98 пункт 21. Указан ТКП 339-2011- привести в соответствие;

- Лист 116 пункт 27. Указан ТКП 339-2011- привести в соответствие;

- Лист 119 пункт 26. Указан ТКП 339-2011- привести в соответствие;

2. Книга 6871/25-23-т1:

- Лист 10, 14, 18 пункт 59. Указан ТКП 339-2011- привести в соответствие.

Заместитель директора
по капитальному строительству

А.С.Савицкий

10 Субботин, +375 29 700 23 45

¹⁾Реквизит не заполняется, дата и регистрационный индекс проставляется в РКК, прикрепленной к ЭД.
Письмо подписано электронной подписью