

Мінскае рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства электраэнергетыкі
«МІНСКЭНЕРГА»
МІНСКІЯ КАБЕЛЬНЫЯ СЕТКІ

вул. Акадэмічная, 24, 220012, г. Мінск
тэл. (017) 2920562, факс (017) 3313903
E-mail: info@minks.by

р/р ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 АКПА 00112041

ААТ «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г.Мінск, пр. Дзяржынскага, 18



Минское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
«МИНСКЭНЕРГО»
МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

ул. Академическая, 24, 220012, г. Минск
тел. (017) 2920562, факс (017) 3313903
E-mail: info@minks.by

р/с ВУ18АКВВ30120000965770000000
УНП 100071593 ОКПО 00112041

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х
220089, г.Минск, пр. Дзяржынскага, 18

28.11.2025 № 10/2461-8136¹⁾
На № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»
УП «Минскинжпроект»

О замечаниях к ПСД по
ПС 110кВ «Береговая»

Филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго» сообщает, что в ходе выполнения работ по разбивке геодезической основы на ОРУ 110кВ «Минск-Северная» по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». ПС 110кВ «Береговая» по реконструкции ПС 330кВ «Минск-Северная». 1-я - 2-я очередь строительства» выявлен ряд замечаний, между проектно-сметной документацией и фактическими условиями на объекте, а именно:

1. вследствие нехватки площади, произвести установку шкафов БУР ШЗВ, ШЗТН и ШУВ по КЛ 110кВ «Береговая № 3, 4» не представляется возможным;
2. планируемые скважины под стойки, находятся ближе 0,1м к действующему электрооборудованию КЛ 110кВ «Береговая № 2, 3»;
3. расстояние между осями фундаментов меньше диаметра бурения КЛ 110кВ «Береговая №2, 4»;
4. расстояние от центра скважины диаметром 650мм, до угла лотков с кабельной продукцией, вдвое меньше диаметра бурения КЛ 110кВ «Береговая № 1».

На основании вышеизложенного прошу Вас в максимально сжатые сроки рассмотреть данные замечания и по результатам внесения соответствующих изменений предоставить ПСД в филиал «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго».

Заместитель директора
по капитальному строительству

10 Субботин, +375 29 700 23 45

А.С.Савицкий

¹⁾Реквизит не заполняется, дата и регистрационный индекс проставляется в РКК, прикрепленной к ЭД.
Письмо подписано электронной подписью