

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

**Спецыялізаванае
ўпраўленне № 202
(СУ-202 ААТ «МАПІД»)**

вул. Я. Маўра, 66А
220015, г. Мінск

Тэлефон/факс 3579912, 3604760
Б/рахунак BY33BLBB30120100279169001001,
BIC BLBBBY2X

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
220002 г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100279169
Email: su202@oaomapid.by



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»
Специализированное
управление № 202
(СУ-202 ОАО «МАПІД»)**

ул. Я. Мавра, 66А
220015, г. Минск

Телефон/факс 3579912, 3604760
Т/счет BY33BLBB30120100279169001001,
BIC BLBBBY2X

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
220002 г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНП 100279169
Email: su202@oaomapid.by

01.12.2025 № 55/3-9/4846

на № _____ ад _____

УП УКС «Мингорисполкома»

КОПИЯ: ООО «Минскпроект»

СУ-202 ОАО «МАПІД» информирует, что по объекту строительства «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Жилой дом №7 по генплану» листом 51 комплекта чертежей 20.003.0.07-АР п.7 предусмотрен отлив толщиной 0,8 мм. В сметной документации ЛС №1.100 п. 320, №1.300 п.164 применен материал толщиной 0,465-0,5 мм.

На основании вышеизложенного, просим привести в соответствие ПСД, с корректировкой толщины оконного отлива на 0,5 мм.

Первый заместитель начальника
управления – главный инженер

Р. В. Абдуллаев