

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

**Спецыялізаванае
ўпраўленне № 202
(СУ-202 ААТ«МАПІД»)**

вул. Я. Маўра, 66А
220015, г. Мінск

Тэлефон/факс 3579912, 3604760

Б/рагунак ВУЗЗВЛВВ30120100279169001001,
ВІС ВЛВВВУ2Х

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
220002 г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100279169

Email: SU202@oaomapid.by



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»
Специализированное
управление № 202
(СУ-202 ОАО «МАПІД»)**

ул. Я. Мавра, 66А
220015, г. Минск

Телефон/факс 3579912, 3604760

Т/счет ВУЗЗВЛВВ30120100279169001001,
ВІС ВЛВВВУ2Х

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
220002 г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНП 100279169

Email: SU202@oaomapid.by

01.12.2025 № 55/3-8/4654

на № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскпроект»

СУ-202 ОАО «МАПІД» информирует, что по объекту строительства: «Застройка микрорайона Лошица-10». 2-ая, 3-я очередь строительства. Проект застройки. (2-ая очередь строительства). Квартальный пункт учета тепла №13 по генплану листом 12 комплекта чертежей 16.019.2.13-АР предусмотрено оштукатуривание фасада, цоколя РСС штукатурная цементная М75 F50 Пк2 СТБ 1307-2002 толщиной 20мм с применением металлической сетки 50x50x2. Сметной документацией Л.С. 1.1001 п.348 предусмотрено оштукатуривание фасада растворами кладочными тяжелыми цементными М100, п.343 предусмотрено оштукатуривание цоколя без применения металлической сетки на толщину слоя 2-3мм.

Для оперативного выполнения работ, экономии средств Заказчика просим согласовать оштукатуривание фасада, цоколя по стеклосетке ССШ-160 толщиной до 10мм РСС штукатурная цементная М100.

В случае отказа, просим откорректировать сметную документацию в части увеличения материала РСС штукатурная с учетом расхода 1,8 кг/м² на 1мм толщины (36кг/м²). Заменить расценку на оштукатуривание цоколя с применением металлической сетки без устройства каркаса.

Первый заместитель начальника
управления – главный инженер

Р.В.Абдуллаев