



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Платонова, 1, 220034, г. Мінск
паштовы адрас: Платонова, 1, 220034, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
ААТ «Сбер Банк», код 369
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 39
BIC: BPSBBY2X



Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
почтовый адрес: . Платонова, 1, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Региональная дирекция № 700
ОАО «БПС-Сбербанк», код 369
г. Минск, пр. Независимости, 39
BIC: BPSBBY2X

на № 03.10.2025 № 2025
ад _____

Первому заместителю директора-главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Первый заместитель генерального директора —
главный инженер
ОАО «Институт «Белгоспроект»»
Малиновскому М.И.

«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-
Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале
№29.10»

О корректировке спецификации ГЛВ

В связи с выполнением работ по монтажу медных трубопроводов лечебного газоснабжения в палатах, просим Вас внести изменение в спецификацию проекта 62.20-01-ГЛВ.С по размерам и, соответственно, количеству коробов ПВХ.

Фактически смонтировано короба ПВХ40x40 - 431п.м. (в спецификации ПВХ40x40 - 265п.м.), фактически короба ПВХ 60x40 - 49п.м. (в спецификации ПВХ60x40 - 215п.м.). Габарит короба ПВХ40x40 (Вместо-166м короба 60x40) обеспечил размещение в нем одной трубы с учетом креплений, также короб 40x40 дешевле короба 60x40, при этом общее количество короба ПВХ согласно спецификации проекта без изменений.

В связи с вышеизложенным, просим в срочном порядке откорректировать ПСД.

Главный инженер

А.О. Байтингер

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхнацэнтр»
(Дзяржаўнае прадпрыемства
«Медтэхнацэнтр»)

вул. Батанічная, 16, 220037, г. Мінск
т. (017) 399 92 55, ф. (017) 377 82 91
www.medtc.by, info@medtc.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Республиканское унитарное предприятие
«Медтехноцентр»
(Государственное предприятие
«Медтехноцентр»)

ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск
т. (017) 399 92 55, ф. (017) 377 82 91
www.medtc.by, info@medtc.by

№ _____
На № _____ ад _____
Начальнику строительного управления
№ 19 открытого акционерного общества
«Стройтрест № 1»
Домашу А.В.
Главному инженеру коммунального
унитарного предприятия «Управление
капитального строительства
Мингорисполкома»
Жминько И.И.

О корректировке спецификации
ГЛВ

В связи с выполнением работ по монтажу медных трубопроводов лечебного газоснабжения в палатах на объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале № 29.10» просим Вас внести изменение в спецификацию проекта 62.20-01-ГЛВ.С по размерам и, соответственно, количеству коробов ПВХ.

Фактически смонтировано короба ПВХ40х40 - 431п.м. (в спецификации ПВХ40х40 - 265п.м.), фактически короба ПВХ 60х40 – 49п.м. (в спецификации ПВХ60х40 - 215п.м.). Габарит короба ПВХ40х40 (Вместо -166м короба 60х40) обеспечил размещение в нем одной трубы с учетом креплений, также короб 40х40 дешевле короба 60х40, при этом общее количество короба ПВХ согласно спецификации проекта без изменений.

Заместитель директора
по строительству и техническому
сервису

А.М.Каминский