



ОКПО 01279429/5014
УНП 1002381078



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»



**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

03.12.2025 года № 1-10/7-2249

на № _____ ад _____

Директору
УП "УКС Мингорисполкома"
Бабарико А.К.

Филиал УСР ОАО «Стройтрест №1» по объекту: "Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный" сообщает, что:

Согласно разделу ЭС ввод технологического контура заземления (кабелем ВВГЭ-1*25) предусмотрен только в помещение ГРЩ-2, в то время как согласно раздела ЭУП ввод контура предусмотрен в ГРЩ-1 и ГРЩ-2. Благоустройство территории на прилегающих к ГРЩ-1 и ГРЩ-2 участках выполнено.

Просим обратиться в проектный институт для принятия решения и корректировки соответствующих разделов проектно-сметной документации.

Заместитель главного инженера
УСР ОАО «Стройтрест № 1»

А.И. Бык

Качанов С.Н.
Контакт.тел.+375447550331