

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Спецыялізаванае
ўпраўленне № 205
(СУ-205 ААТ «МАПІД»)**

пр. Пушкіна, 70, 220073, г. Мінск
Тэлефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/рачунак BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBVY2X

Дырэкцыя па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Белінвестбанк»
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100135622, АКПА 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru




**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
Специализированное
управление № 205
(СУ-205 ОАО «МАПИД»)**

пр. Пушкина, 70, 220073, г. Минск
Телефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/счет BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBVY2X

Дирекция по г. Минску и Минской области
ОАО «Белинвестбанк»
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100135622, ОКПО 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru

05.12.25 № 58-13/3719
на № _____ ад _____



Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

О замечаниях

СУ-205 ОАО «МАПИД» сообщает, что по объекту «Застройка микрорайона Лошица-10». 2-ая очередь строительства. Жилой дом №4Б» необходимо устранить следующие замечания с последующим внесением соответствующих изменений в проектно-сметную документацию:

1. В спецификации необходимо заменить вентиляционную решетку РС4Н-100х50 на решетку РС1Н-100х50, так как вентиляционные решетки РС4Н выпускаются только квадратного сечения.
2. В спецификации не учтены вентиляционные решетки РС6-200х200 в количестве 4шт (тех.помещения подвал).

Первый заместитель начальника
Управления-главный инженер

О.В.Усевич

13 Галицкая А.Ю.
8(029)-6540232