

Адміністрацыя Заводскага раёна
г. Мінска



Администрация Заводского района
г.Минска

Будаўнічае камунальнае
унітарнае прадпрыемства
«Трэст Мінскпрамбуд»
(Дзяржаўнае прадпрыемства
«Трэст Мінскпрамбуд»)



Строительное коммунальное
унитарное предприятие
«Трест Минскпромстрой»
(Государственное предприятие
«Трест Минскпромстрой»)

ФІЛІЯЛ

«БУДАЎНІЧАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ №25»

ФИЛИАЛ

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №25»

Республика Беларусь

Почтовый адрес: 220034, г. Минск, Войсковой пер., д.12, к. 415

тел./факс (+375 17) 354-67-77

Юридический адрес: 220102, г. Минск, проспект Партизанский, д.144, комн.45а.

р/с № ВУ38ВПСВ30121785570109330000 в Дополнительном офисе № 701 ОАО «Сбербанк» г. Минска, ул.
Чкалова, 18/1

БИК ВПСВВУ2Х, УНН 102387091, ОКПО 055670945020

E-mail: su25@mps.by

08.12.2025 № 06-3645
на № ад

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
ОАО «Институт «Минскгражданпроект»
Гайсенюк И.В.

*Филиал «СУ-25» ГП «Трест Минскпромстрой» по объекту
«Экспериментальный многофункциональный комплекс Минск-Мир.
Административное здание в квартале №23»*

Настоящим письмом обращаемся к Вам по вопросу внесения корректировок в сметы №201, 2010 на выполнение строительных работ по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс Минск-Мир. Административное здание в квартале №23».

В соответствии с проектом 23.029-1-КЖ1 изм.1 лист №83 узел XXVI примыкание наружных стен к монолитным балкам требуется выполнить в путем укладки резиновой прокладки «изонел» и мастики нетвердеющей герметизирующей. В сметах №201, 2010 отсутствуют эти объемы.

Исп. Белячевский М.Г. (+375 44 784-85-59)

Просим Вас внести изменения в ПСД, учитывающие затраты на выполнение работ по проекту 23.029-1-КЖ1 изм.1 лист №83 узел XXVI.

Заместитель главного инженера филиала СУ-25
ГП «Трест Минскпромстрой»

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke, positioned between the text of the sender and the name of the recipient.

А.П.Алябьев