



Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт
Будаўнічае камунальнае ўнітарнае
прадпрыемства «МІНСКМЕТРАБУД»
Электрамонтажнае ўпраўленне
ЭМУ УП «МІНСКМЕТРАБУД»
220004 г. Мінск, вул. Чыгуначная, 18а,
тэл./факс (017) 360-07-05, тэл. бухгалтэрыі (017) 213-13-61
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
E-mail: metro.16@mail.ru
р/р ВУ06ВПСВ30121035640109330000
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х, г. Мінск.
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
Адрас банка: г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

Минский городской исполнительный комитет
Строительное коммунальное унитарное
предприятие «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»
Электромонтажное управление
ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»
220004 г. Минск, ул. Железнодорожная, 18а,
тел./факс (017) 360-07-05, тел. бухгалтерии (017) 213-13-61
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
E-mail: metro.16@mail.ru
р/с ВУ06ВПСВ30121035640109330000 в ОАО «Сбер Банк»,
БИК ВПСВВУ2Х, г. Минск.
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
Адрес банка: г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1

10.12.2025 № 07-17/967
На № _____ ад _____

Руководителю
УСР ОАО «Стройтрест №35»

копия
Руководителю
УКС «Мингорисполкома»

О выявленных недоделках

ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» сообщает, что в процессе пусконаладочных работ по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2-ая очередь строительства» были выявлены следующие замечания:

РП-193 Яч №13

На РП-193 оперативный ток ячеек постоянный, а оперативный ток в устанавливаемой ячейке №13 переменный, в следствии чего в схеме РЗА требуется заменить следующее оборудование:

1. Выключатель автоматический 2Р В6 3 шт. (SF1, SF2, SF3).
2. Реле указательное РЭУ11-21 2 шт. (КН1, КН2).

Заместитель директора-главный инженер
ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»


В.В. Тагаков