

Дзяржаўная ўстанова
«Дзяржаўны энергетычны і газавы нагляд»
(Дзяржэнергагазнагляд)

Філіял дзяржаўнай ўстановы
«Дзяржаўны энергетычны і газавы нагляд»
па горадзе Мінску і Мінскай вобласці
Мінскае міжраённае аддзяленне
па наглядзе за электраўстаноўкамі

вул. Старавіленская, 100А, 220123, г. Мінск,
тэл. (017)3545557, факс (017)3476022
E-mail: mroEU@gosenergogaznadzor.by

Государственное учреждение
«Государственный энергетический и газовый надзор»
(Госэнергогазнадзор)

Филиал государственного учреждения
«Государственный энергетический и газовый надзор»
по городу Минску и Минской области
Минское межрайонное отделение
по надзору за электроустановками

ул. Старовиленская, 100А, 220123, г. Минск,
тел. (017)3545557, факс(017)3476022
E-mail: mroEU@gosenergogaznadzor.by

11.12.2025 № 53/1623
На № _____ ад _____

Руководителю _____

Об обеспечении
электробезопасности

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В связи с проведением Новогодних праздников и Рождества филиал Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области напоминает, что в целях обеспечения электробезопасности при подключении новогодних елок, электрических гирлянд, праздничной иллюминации необходимо выполнять следующие требования:

1. Использовать только сертифицированные елочные гирлянды, украшения и удлинители.

2. Розетки для включения торгового, сценического оборудования, рекламного освещения, иллюминации, также переносные электроприемники должны подключаться с обязательным использованием устройства защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

3. Проверить целостность проводов и соединений перед использованием. Избегать использования гирлянд и иллюминации с видимыми повреждениями.

4. Обеспечить выполнение электрофизических измерений для вновь смонтированного электрооборудования – измерение сопротивления изоляции, проверку наличия цепи заземления, испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали, измерение параметров УЗО.

5. Обеспечить наличие испытанных средств защиты, используемых в электроустановках.

6. Электроустановки временного электроснабжения (сценических площадок, электрических гирлянд, новогодних елок и тому подобное) предъявить инспектору органа госэнергонадзора для осмотра и выдачи акта осмотра электроустановок указанных объектов.

7. Не перегружать электрические розетки и удлинители при эксплуатации.

Также предлагаем организовать дежурство электротехнического персонала на время проведения праздничных мероприятий.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать несчастных случаев и создать безопасную праздничную атмосферу.

Начальник -
старший государственный инспектор
по энергетическому и газовому надзору

А.Н.Лебедь