

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Спецыялізаванае
ўпраўленне № 202
(СУ-202 ААТ «МАПІД»)**

вул. Я. Маўра, 66А
220015, г. Мінск

Тэлефон/факс 3579912, 3604760

Б/ракунак ВУЗЗВЛВВ30120100279169001001,
ВІС ВЛВВВУ2Х

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
220002 г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100279169

Email: su202@oaomapid.by



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»
Специализированное
управление № 202
(СУ-202 ОАО «МАПІД»)**

ул. Я. Мавра, 66А
220015, г. Минск

Телефон/факс 3579912, 3604760

Т/счет ВУЗЗВЛВВ30120100279169001001,
ВІС ВЛВВВУ2Х

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
220002 г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНП 100279169

Email: su202@oaomapid.by

12.12.2025 № 55/3-8/4810


на № _____ ад _____

УП УКС «Мингорисполкома»

КОПИЯ: УП «Минскпроект»

СУ-202 ОАО «МАПІД» информирует, что по объекту строительства «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Жилой дом №7 по генплану», согласно спецификации материалов входа в ПТС, укладывается плитка 400х400х50 мм. Согласно КЖ4 л.37 отметка верха БП -0,020, отметка низа -0,180. Толщина БП составляет 130 мм. Учитывая данное проектное решение, уложить плитку толщиной 50 мм и соблюсти проектные отметки верха покрытий не представляется возможным.

На основании вышеизложенного, просим откорректировать плитку тротуарную на 300х300х30 мм без увеличения сметной стоимости.



Первый заместитель начальника
управления – главный инженер

Исп. Ратынская Н.О. 224-83-95

Р. В. Абдуллаев