

15.12.2025 г. № 4809
На №18-14/75671Т от 01.12.2025 г.

УП «УКС Мингорисполкома»

Об устранении замечаний

В ответ на ваше письмо сообщаем, что дефекты по наружной тепловой сети устранены, а именно: в колодце ТК 138/0708 заменены поврежденные ПИИ-краны Ду 100 мм; люки колодца ТК 138/0806 освобождены от грунта и имеют беспрепятственный доступ; колодцы ТК 138/0802 очищены от асфальта и имеют беспрепятственный доступ в камеру; колодец ТК 138/0709 очищен от строительного мусора.

Дополнительно сообщаем, что выполнение благоустройства по следу трассы тепловой сети в границах объекта ж.д.2.6 по г.п. будет выполнено при вводе объекта в эксплуатацию ориентировочно до 30 апреля 2026 г.

Начальник управления строительства



А. В. Коврик

Александр Вайтюховский
+375293084500