

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал
« СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200 »
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банка BPSBBY2X пр. Машерова, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Республика Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял
« БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200 »
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

04-2179 от 16.12.2025г.

ООО «Минский
городской технопарк»

Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»

Копия:
УП «МИНСКПРОЕКТ»

О предоставлении информации

Филиал «СУ № 200» ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске» 29-ая очередь, информирует Вас о том, что в проектной документации шифр 21.004.29-3-КЖ л. 44 в спецификации элементов к схемам расположения металлических рам РМ1 для ворот ВР-3 поз. 4 – Лист 10x300x300 указано 4 шт, но в проектной документации шифр 21.004.29-3-КЖ л. 43, согласно узлу «Ж», указано 8 шт., так как несущая стена обжимается с 2-ух сторон пластинами при помощи шпилек.

Просим внести изменения в проектно-сметную документацию.

Главный инженер-
Первый заместитель директора

Д.М. Зарыхта