

Адміністрацыя Заводскага раёна  
г. Мінска

Будаўнічае камунальнае  
унітарнае прадпрыемства  
«Трэст Мінскпрамбуд»  
(Дзяржаўнае прадпрыемства  
«Трэст Мінскпрамбуд»)

ФІЛІАЛ

«БУДАЎНІЧАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ №25»



Адміністрацыя Заводскага раёна  
г.Мінска

Строительное коммунальное  
унитарное предприятие  
«Трест Минскпромстрой»  
(Государственное предприятие  
«Трест Минскпромстрой»)

ФИЛИАЛ

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №25»

Республика Беларусь

Почтовый адрес: 220034, г. Минск, Войсковой пер., д.12, к. 415

тел./факс (+375 17) 354-67-77

Юридический адрес: 220102, г. Минск, проспект Партизанский, д.144, комн.45а.

р/с № ВУ38ВПСВ30121785570109330000 в Дополнительном офисе № 701 ОАО «Сбербанк» г. Минска, ул. Чкалова, 18/1

БИК ВПСВВУ2Х, УНН 102387091, ОКПО 055670945020

E-mail: su25@mps.by

от «20» 12 2025 г., № 04-3942

на № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

КУП «УКС Мингорисполкома»

Филиал СУ №25 государственного предприятия «Трест Минскпромстрой» по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Административное здание в квартале №23» (Договор №27-02/2025 от 27.02.2025) повторно сообщает Вам, что в проекте 23.029-МАФ.ГП (лист 3) вес квадрата 40х40 составляет 3,36 кг за 1 мп, квадрата 25х25 – 0,307 кг за 1 мп. Однако согласно ГОСТ 2591-88 вес квадрата 40х40 – 12,56 кг за 1 мп, квадрата 25х25 – 4,91 кг за 1 мп. Обращаем Ваше внимание, что при внесении в проектно-сметную документацию корректного веса элементов общая масса ограждения увеличивается в 7.5 раз, что напрямую влияет на его итоговую стоимость. Просим Вас принять решение относительно выбора материала ограждения с внесением изменений в проектно-сметную документацию.

С уважением,  
Директора  
Филиала СУ № 25 государственного  
Предприятия «Трест Минскпромстрой»

ПТО  
3568876

К.Е.Шамин