

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне № 128
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск
e-mail: su128@trest15.by
тэлефон/факс (017) 375 – 52 – 87
р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1
УНП – 100349899 АКПА – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 128
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск
e-mail: su128@trest15.by
телефон/факс (017) 375 – 52 – 87
р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

22.12.2025 г. №19/01 – 1794

на № _____ от _____

Директору УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Первому заместителю директора –
главному инженеру УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что проектно-сметной документацией по объекту: 21.70.29.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.Проектируемой №4 – ул.Проектируемой №2-ЛР2 в г. Минске» предусмотрено монтаж колодцев сети К1 производить из сборных железобетонных конструкций согласно СП 5.03.01-2020 по классу экспозиции ХА1. Согласно таблицы Г2 данного СП класса бетона при изготовлении сборных элементов должен соответствовать марке С30/37 w6.

В связи с тем, что производителей сборных ж/б элементов не изготавливают изделия из бетона данной марки, а также тем, что согласно примечания №1 приложения Г СП 5.03.01-2020 допускается снижать класс бетона по прочности не более чем на две ступени. Просим Вас согласовать применение сборных элементов колодцев из бетона С 20/25 w4 имеющихся в наличии у производителей.

Начальник СУ-128

В.И. Северинец

01 Высоцкий 8 029 652 71 98

