


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBВY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минкстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBВY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

23.12.2025 № 3917/04
На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О внесении изменений в ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо филиала УСР ОАО «Стройтрест №35» №994 от 22.11.2025г. по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2 очередь строительства.**

Просим Вас рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Приложение:

- письмо филиала УСР ОАО «Стройтрест №35» от 22.12.2025г. № 994 (1л.);
- письмо ЭМУ УП «Минскметрострой» от 22.12.2025г. № 03-02/1011 (2л.).

С уважением,
Директор

В.А. Борейко

Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №35»

Філіял
Упраўленне
спецыялізаваных работ

Юр. адрас: вул. Я. Коласа, 38, г. Мінск, 220013
Пачт. адрас: вул. Валадзько, 22, г. Мінск, 220007
тел./ факс (+375-17) 219-44-25
e-mail: usr_trest35@tut.by

р/сч ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Рэгіянальная
дырэкцыя № 700 ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск,
пр-кт Машэрава, 80, код ВПСВВУ2Х
УНП 102383121

Государственное производственное
объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«Стройтрест №35»

Филиал
Управление
специализированных работ

Юр. адрес :ул. Я.Коласа, 38, г. Минск, 220013
Почт. адрес: ул. Володько, 22, г. Минск, 220007
тел./ факс (+375-17) 219-44-25
e-mail: usr_trest35@tut.by

р/сч ВУ40ВПСВ30121731660159330000 Региональная
дирекция № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск,
пр-кт Машерова, 80, код ВПСВВУ2Х
УНП 102383121

Исх. № 994 от 22.12.2025г.
на № _____ от _____

Директору филиала «СУ-199»
ОАО «Стройтрест №35»
Борейко В.А.

Филиал «Управление специализированных работ» ОАО «Стройтрест № 35»
направляет в Ваш адрес замечания по ПСД по объекту «Жилая многоквартирная
застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2 оче-
редь строительства».

Приложение:


1. Приложение №1 – письмо №03-02/1011 от 22.12.25г.

Директор
УСР ОАО «Стройтрест № 35»



В.В. Ермолич





Мінскі гарадскі
выканаўчы камітэт
Будаўнічае камунальнае
ўнітарнае прадпрыемства
«МІНСКМЕТРАБУД»

Электрамонтажнае ўпраўленне
ЭМУ УП «МІНСКМЕТРАБУД»

220001 г. Мінск, пр-т Радзівіцкага, 34, пад'езд №4, каб. № 39
тэл. факс (017) 360-07-45 (прыміць),
тэл. бухгалтэрыі (017) 360-07-48
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
E-mail: emu@metstroy.by
р/р BY06BPSB30121035640109330000 у
ААТ "Сбер Банк", БИК BPSBY2X
Адрэс банка: 220031 г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1

Мінскі гарадскі
выканаўчы камітэт
Строительное коммунальное
унитарное предприятие
«МИНСКМЕТРОСТРОЙ»

Электромонтажное управление
ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»

220001 г. Мінск, ул. Радзівіцкага, 34, пад'езд № 4, каб. № 39
тэл. факс (017) 360-07-45 (прыміць),
тэл. бухгалтэрыі (017) 360-07-48
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
E-mail: emu@metstroy.by
р/р BY06BPSB30121035640109330000 у
ОАО "Сбер Банк", БИК BPSBY2X
Адрэс банка: 220031 г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1

27.12.2025 г. № 03-02/1011
на № _____ от _____

Заместителю директора
главному инженеру филиала
УСР ОАО «Стройтрест №35»
Веретенникову Е. А.

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К

О необходимости внесении изменений в проектно-сметную документацию

Ставим вас в известность, что на объекте «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого-ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске, 2 очередь строительства» по проектно-сметной документации имеются следующие замечания:

1. В проекте 81- ПР/22-ЭК0.4.1 предусмотрена прокладка полосы основного контура заземления в траншее глубиной 0,7 м, в смете по прокладке полосы не предусмотрена работа землеройных машин.
2. В проекте 81- ПР/22-ЭК0.4.1 предусмотрен монтаж штырей глубинных заземлителей, в смете данные работы и материалы отсутствуют.
3. В проектах 81-ПР/22-8-АНВК и 81- ПР/22-08-ЭОМ есть несоответствия между материалами и их количеством, указанными в спецификациях и учтенными в сметах.
4. По результатам внесенной 12.09.2025 г. записи в журнал авторского надзора №36-АН/23 том 2 выполнены и предъявлены заказчику и эксплуатирующей организации работы, смет по которым нет.
5. В проекте 81- ПР/22-ЭК0.4 при корректировке проекта для подачи электрической энергии на зарядную станцию №32 по ГП предусмотрен кабель АВВБШв(А) 4х50 и концевые муфты к нему, смета на это изменение отсутствует.

ОАО «Стройтрест № 35»	
Филиал УСР	
Вход. №	410
«13» 12	20 25 г.