



МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
ДЗЯРЖАЎНАЕ АБ'ЯДНАННЕ
«СТАЛІЧНЫ ГАНДАЛЬ
І ПАСЛУГІ»

вул.Калектарная, 11, пом.1, 220004 г.Мінск
тэл. (017) 375 60 83, факс (017) 351 16 98
р/р ВУ13 АКВВ 3012 0000 0845 2510 0000
у ЦБП № 510 ААТ «АСБ «Беларусбанк» г.Мінска
БІК АКВВВУ2Х, УНП 100512925
e-mail: info@stu.by

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СТОЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
И УСЛУГИ»

ул. Коллекторная, 11, пом.1, 220004 г. Минск
тел. (017) 375 60 83, факс (017) 351 16 98
р/с ВУ13 АКВВ 3012 0000 0845 2510 0000
в ЦБУ № 510 ОЛО «АСБ «Беларусбанк» г. Минска
БИК АКВВВУ2Х, УНП 100512925
e-mail: info@stu.by

05.01.2026 № 12-8/1144
На № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

О устранении недостатков

Государственное объединение «Столичная торговля и услуги» в рамках гарантийных обязательств на объекте ТЦ «Першы Нацыянальны гандлёвы дом» просит устранить следующие недостатки:

На отметке +5.600 (третий этаж):

- трещины стен, а также трещины облицовочной плитки в помещении №91(7.28) (РУП «Белоруснефть-Особино»).

На отметке 0.000 (второй этаж):

- трещины стен в административном помещении №57;
- затекание атмосферных осадков по стенам и потолку в складские помещения №51,49.

На отметке -6.650 (первый этаж):

- произвести ремонт (замену) металлических дверей (вход на зону доставки разгрузки);
- отслаивание краски и подтеки на стенах, образовавшихся от затекания атмосферных осадков в административном помещении №68 по техническому паспорту;
- трещины стен на пешеходной улице около входа в павильон №101 и в тамбуре входа на первый этаж торгового центра;
- затекание атмосферных осадков по потолку коридора около помещения №102

Для составления дефектного акта просьба направить представителей. Контактный телефон +375297600061 Хаманев Сергей Михайлович.

О сроках устранения просим информировать письменно.

Приложение: 5л. в 1экз.

Заместитель начальника управления – главный инженер управления по эксплуатации ТЦ «Першы Нацыянальны гандлёвы дом»

С.М.Хаманев

**ПВХ ЗАВЕСЫ
НЕ
ПОДНИМАТЬ**







