



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я. Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

08.01.2026 № 1-10/7-33

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я. Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

УП «УКС Мингорисполкома»

Копия: УП «Минскпроект»

ПОВТОРНО письма исх. № 1-10/7-2241 от 03.12.2025г.

по объекту: «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный»

На основании маркетингового исследования рынка было установлено, что поставляемые в Республике Беларусь тактильные плитки из ПВХ, запроектированные в разделе 17.060.0.01-ИД, не имеют документального подтверждения соответствию требованиям, предъявляемым к материалам по СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п 8.1.2: Внутри зданий (кроме Ф1.4) I–IV степени огнестойкости не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем

-В2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

-В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в коридорах, холлах и фойе.

В связи с вышеперечисленным предлагаем внести изменения в ПСД и заменить тактильную плитку ПВХ на тактильные индикаторы из нержавеющей стали или алюминия.

Просим Вас дать ответ на данное письмо в кратчайшие сроки.

Заместитель начальника

УСР ОАО «Стройтрест №1»

А.М. Кривда