



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»



Упраўленне вентыляцыі і
сантэхнічных работ
(УВСР ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 270 54 23,

йт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by



IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Ад 06.01.2026 № 10
на № ад



ОКПО 012794295015
УНП102401648

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Управление вентиляции и сантехнических
работ
(УВСР ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 270 54 23,

сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову И.А.

КОПИЯ: Первому заместителю
генерального директора-
главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я. В.

КОПИЯ: Начальнику УСР
ОАО «Стройтрест №1»
Петрушину П.М.

КОПИЯ: Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

Объект: «Строительство
многопрофильной поликлиники
в пос. Восточный»

Управление вентиляции и сантехнических работ ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что в процессе монтажных работ по разделу ВК (17.060.0.01-ВК) выявлено, что в проектом решении, а именно, на аксонометрических схемах и планах этажей отсутствует информация о местах установки всех электроводонагревателей по объему (в литрах) и типу (проточный или емкостной) с точной привязкой к местам установки.

Просим Вас в срочном порядке внести изменения в ПСД и передать всю необходимую информацию, предварительно в рабочем порядке в электронном виде, а затем официально в утвержденном к производству работ экземпляре.

С учетом срок сдачи объекта в марте 2026 данная информация является критичной для своевременной сдачи объекта в эксплуатацию.

Главный инженер УВСР ОАО «Стройтрест №1»

М.И.Старинский